

# PROTOCOLE DE SERVICE D'ENTRETIEN ANNUEL

## EXUTOIRE DE FUMEE ELECTRIQUE

### Partie mécanique :

- Vérification du système de fixation du moteur et de l'ouvrant
  - Nettoyage et lubrification du vérin électrique
- Nettoyage et lubrification des joints d'étanchéité de l'ouvrant

### Partie électrique :

- Vérification de la bonne fixation de la centrale et du bouton poussoir
  - contrôle des alimentations 230VAC / 24VDC
- contrôle des divers raccordements électriques de la centrale et du bouton pompier
  - essai du bon fonctionnement des LED de signalisation

### Tests :

- Essais d'ouvertures et de fermetures de l'exutoire, commandes pompiers et confort tels que détecteur vent/pluie bouton d'aération...
- Essais d'ouvertures et de fermetures de l'exutoire en mode secouru et mesure de la chute de tension occasionnée aux bornes des accumulateurs
- Simulation du bon fonctionnement de l'asservissement incendie

